

Kategori: Pasientbehandling/Pasientadministrasjon/Administrative rutiner	Gyldig fra/til: 27.11.2024/27.11.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Service- og støttefunksjoner	Versjon: 4.04
Godkjenner: Brandtun, Sjur	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Bjarne Ramsøy	Dok.id: D16324

Vi minner om at bruk av skjøteledninger er forbudt i Helse Bergen, dette for å redusere faren for røyk og brannutvikling.

Ta kontakt med Drift/teknisk kundesenter ved behov for flere elektriske kontakter

Tips:

I forbindelse med flytting til nye lokaler (interne eller eksterne) - anbefales det å kontakte D/T Kundesenter i god tid, slik at folk fra Teknisk avdeling kan delta på en evt. befaring i de aktuelle områder/lokaler. Da kan behovet for strømuttak, lys m.m. både vurderes og kanskje utbedres før innflytning eller før behovet/problemene melder seg.

Alle - enten det er ansatte lokalisert i bygninger eid eller leid av Helse Bergen, eller ansatte i firma (som leier lokaler eller midlertidig utfører arbeid ved noen av de bygg som eies eller leies av Helse Bergen) – er ansvarlig for å forholde seg i henhold til ovenfor nevnte.

Kryssreferanser

[1.8.1-02](#)

[Småelektrisk utstyr](#)

Eksterne referanser