

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2>Elsikkerhet - Fargekoder for stikkontakter</h2>
Kategori: Service- og støttefunksjoner/Drift av bygg	Gyldig fra/til: 18.08.2023/18.08.2025
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Service- og støttefunksjoner	Versjon: 4.02
Godkjenner: Jørgensen, Lars Frode	Retningslinje
Dok. ansvarlig: Bjarne Helge Ramsøy	Dok.id: D38943

Prioritet ved strømstans §16, §31 og §32 FEL, internkontrollforskriften § 5.pkt- 6.

Strømforsyningen rundt om i Helse Bergen HF er bygget på såkalt «prioritering» - dvs. dersom man får et strømbrydd, vil ulike strømkurser ha eller ikke ha strøm – gitt den prioritering som er foretatt.

Dette betyr at operasjonsrom og annet livsnødvendig pasientbehandlingsutstyr – vil ha annen type «prioritet», enn eksempelvis et kontor eller en kopimaskin etc.

Ved Helse Bergen vil man følgelig finne ulike fargekoder på strømuttak/stikkontakter som viser denne «prioriteringen» som er gitt, den er som følgende:

Oransje / røde stikkontakter	Brune / grønne stikkontakter	Hvite stikkontakter
<ul style="list-style-type: none"> - har konstant strøm og benyttes ifm operasjonsrom og annet kritisk pasientbehandlingsutstyr - omtales normalt som UPS (avbruddsfri strøm) 	<ul style="list-style-type: none"> - dersom strømleverandør (eksempelvis BKK) ikke kan levere strøm (strømbrydd), er disse stikkontaktene knyttet til sykehusets eget aggregat - de er IKKE å regne som avbruddsfrie, da de først vil levere strøm etter ca. 1 minutt (den tiden det tar å starte aggregatet) - brukes på utstyr som kan være prioritert, men som ikke er livsnødvendige 	<ul style="list-style-type: none"> - disse stikkontaktene er ikke prioritert - brukes i alminnelig installasjon der strømbrydd ikke medfører fare for liv og helse - disse kontaktene er forsynt med strøm kun fra leverandør og vil være uten strøm dersom man får strømstans i nettet.

VIKTIG!

Alle ansatte skal være informert om fargekoder/prioritet og skal ha kjennskap til **faren** ved å bytte om på stikkontakter med prioritet kontra ikke prioritert.

Avdelingen/klinikken er ansvarlig for at apparater/utstyr er plassert i riktig stikkontakt i forhold til prioritet.

Eksempler:

Oransje / røde stikkontakter	Brune / grønne stikkontakter	Hvite stikkontakter
		
		
		
		
		
		