

Instruks for Rom 1170

Lager for Brannfarlige væsker og Risikoavfall

Brannfarlige væsker skal oppbevares etter egenskaper og reaktivitet

- se liste for inkompatible kjemikalier

Enhver bruker er pliktig til å sette seg inn i regelverket for oppbevaring av brannfarlige væsker

Bare aktivitet knyttet til lagerhold skal foregå i rommet

Bare uåpnede originalflasker skal lagres her

Kjemikaliesøl må fjernes umiddelbart og i henhold til gjeldende prosedyrer

Alle brukere har ansvar for å holde rommet i orden

Skapene skal merkes med avdeling, samt navn og nummer til kontaktpersonen for skapet.

Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 26.03.2025

Helse Bergen	Ref. nr. 13.1.6-06	Gjelder fra:	Godkjent av:
[]	Versjon 1.05	DokID. D46851	12.01.2024 Anne Grete Thue

INFORMASJON

VED UTLØST ALARM

ROM 1170

1. Ved lyd/ lysalarm fra kjemikaliesniffer
- **FORLAT OMRÅDET**
2. Utløst alarm varsler automatisk Sikkerhetsavdelingen

Romansvarlig:

Pablo Cortez

MGM

Tlf: 55975475

Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 26.03.2025

Helse Bergen	Ref. nr. 13.1.6-06	Gjelder fra:	Godkjent av:
[]	Versjon 1.05	DokID. D46851	12.01.2024 Anne Grete Thue