

Instruks for Rom 9290

Brannfarlig væske

Brannfarlige væsker skal oppbevares etter egenskaper og reaktivitet
-se liste for inkompatible kjemikalier

Enhver bruker er pliktig til å sette seg inn i regelverket for oppbevaring av brannfarlige væsker

Kjemikaliesøl må fjernes umiddelbart og i henhold til gjeldende prosedyrer

Alle brukere har ansvar for å holde rommet i orden

Skapene skal merkes med avdeling, samt navn og nummer til kontaktpersonen for skapet.

Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 26.03.2025

Helse Bergen	Ref. nr. 13.1.6-08	Gjelder fra:	Godkjent av:
[]	Versjon 1.05	DokID. D46865	12.01.2024 Anne Grete Thue

INFORMASJON

VED UTLØST ALARM

ROM 9290

1. Ved lyd/ lysalarm fra kjemikaliesniffer
- **FORLAT OMRÅDET**
2. Utløst alarm varsler automatisk Sikkerhetsavdelingen

Romansvarlig for rom 9290:

Siv Lise Bedringaas

45495691

Klinisk institutt II

Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato 26.03.2025

Helse Bergen	Ref. nr. 13.1.6-08	Gjelder fra:	Godkjent av:
[]	Versjon 1.05	DokID. D46865	12.01.2024 Anne Grete Thue