

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus			
Kategori: Ledelse og styringssystem/Brannvern		Gyldig fra/til: /	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Ledelse og styringssystem		Status:	
Godkjenner:			
Dok. ansvarlig:		Dok.id:	

Vedlegg til Lokal brannbok

Sjekkliste: Lokal brannvernrunde

1 Område og deltakere

Brannvernenhetens navn:	
Lokal brannvernleder:	
Runden er gjennomført av:	
Dato:	

2 Gjennomføring av brannvernrunderen

Vurdér status for følgende forhold.			
Dersom status er mangelfull for noe enkelt forhold iverksettes tiltak som retter manglene.			
		I orden	Mangelfullt
			Tiltak/kommentarer
2.1 Brannslukkere		☐	☐
Skal være på plass og ikke tildekket			
Manometerpilen skal stå på grønt felt			
Sikringen skal ikke være brutt			
Slangen skal være hel og tilskrudd			
Skilt over brannslukkeren skal være på plass			
2.2 Brannslanger		☐	☐
Slangen skal ikke være blokkert			
Skapet skal være lett å åpne			
Skilt over brannslangen er på plass			
2.3 Sprinklerhoder		☐	☐
Himlingsplater skal ligge på plass			
Møbler, varer, utstyr, o.l. skal ikke plasseres oppunder sprinklerhoder			
Sprinklerhodene skal ikke overmales			
2.4 Korridordører		☐	☐
Dører skal lukke helt igjen			
Ingen hindringer skal åpne eller sperre dører			
Dørpumpe skal lukke døren helt			
2.5 Nødutganger og rømningsveier		☐	☐
Utganger skal være ryddige og fremkommelige			
Ledelys, markeringslys og skilt skal være i orden			
2.6 Elektrisk utstyr		☐	☐
Det brukes ikke skjøteledninger. Kaffetraktere er tilkoblet med tidsur. Relevant elektrisk utstyr slås alltid av etter bruk.			
2.7 Andre relevante forhold		☐	☐